

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

№ 10240041000116200034

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском
районах

ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru

<http://10.rosпотребнадзор.ru/>

тел./ факс (81430) 47905

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 03.02.2025 № 1

ул. Шельшакова, д. 6, г. Суоярви
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах Янчаускене Т.Н.,

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении внеплановой выездной проверки КНМ 10240041000116200034, в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Кайпинская начальная общеобразовательная школа-сад» ИНН 1016080878, ОГРН 102100106312, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе, д. 164а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Кайпинская начальная общеобразовательная школа-сад» ИНН 1016080878, ОГРН 102100106312, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе, д. 164а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	В соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить зоны (участки) и размещенное на них оборудование, являющееся источниками выделения тепла (влаги) локальными вытяжными системами	01.02.2026	Оборудовать над 1 моечной ванной для мытья столовой посуды и над моечными ваннами для кухонной посуды локальные вытяжные системы	Фото(видео) материалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения
2	В соответствии с п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить систему вентиляции так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции	01.02.2026	Отверстия в вентиляционной системе над плитами в варочном цехе закрыть мелкоячеистой сеткой	Фото(видео) материалы, подтверждающие устранение выявленного нарушения
3	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить использование для приготовления пищи посуды	01.02.2026	Заменить эмалированную и алюминиевую кухонную посуду на	Фото(видео) материалы, документы о приобретении

	из нержавеющей стали		посуду из нержавеющей стали	посуды, подтверждающие устранение выявленного нарушения
4	В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить поточность (последовательность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции в варочном цехе	01.02.2026	Стол с маркировкой «готовая продукция» убрать из зоны сврой продукции либо обеспечить доставку сырой продукции в варочный цех с другого входа в варочный цех	Фото (видео), план схема размещения пищеблока с указанием размещения оборудования и его назначения
5	В соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 складское помещение для хранения овощей оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	01.02.2026	Приобрести гигрометр психометрический, установить его в складском помещении для овощей	Фото (видео), паспорт на гигрометр и документы, подтверждающие его приобретение, журнал контроля температурно-влажностного режима
6	В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить качество воды используемой для хозяйственно-питьевых и бытовых целей соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде	01.02.2026	Установка устройства для дополнительной очистки воды централизованного водоснабжения	Протоколы лабораторных исследований холодной воды централизованного питьевого водоснабжения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кайпинская начальная общеобразовательная школа-сад», ИНН 1016080878, ОГРН 102100106312, юридический адрес: Республика Карелия, г. Суоярви, Суоярвское шоссе, д. 164а

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 02.02.2026** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, факс 5-16-30, эл. почта: suorpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в

порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт



Т.Н. Янчаускене

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6